

1. kiegészítő tájékoztatás

„Oroszlány, Népek barátsága - Irinyi tengely, I/c ütem (Április u. 1-4.) közlekedésfejlesztése” tárgyú,
a Kbt. 117. §-a szerinti tárgyalásos eljáráshoz
K.É. 11708/2016

1. A kiadott költségvetés zárolt. A hatékonyabb feldolgozás érdekében kérjük feloldva megküldeni a költségvetési excel fájlt.
2. A 3-8-3 számú költségvetés 7. excel sorában lévő tételhez (tétel megnevezése: homok) nem tartozik mértékegység. Kérjük megerősíteni, hogy a helyes mértékegység: m³.

Igen.

3. A 3-8-3 számú költségvetés „Járulék” és „Járulékos költségek” tételekhez tartozó mennyiség: 0. Kérjük módosítani a mennyiséget, - javasoljuk, hogy a tételek mennyisége „1” legyen – mivel az excel fájl jelenleg 0 értékkel szorozza az egységárat, így az Érték minden esetben 0 Ft lesz.

A mennyiség helyesen: 1 db

4. Kérjük meghatározni a 9. számú kérdésben rögzített tételek pontos részletes/tételes műszaki tartalmát, ajánlattevőnek milyen tevékenységeket kell ezen soron beáraznia?

A tétel tartalmát kivitelező határozza meg.

5. A 3-8-4 számú költségvetés excel 26. sorában szereplő tétel (homokágy készítése) mértékegysége nincs feltüntetve. Jól értelmezzük, hogy a tétel mértékegysége m³?

Igen.

6. A kiadott műszaki dokumentáció nem tartalmaz útépítésre vonatkozó kezelői hozzájárulást / nyilatkozatot az I/C ütem keretében. Amennyiben készült kezelői hozzájárulás, úgy azt kérjük átadni.

Kezelő az Önkormányzat

7. Kérjük a kivitelezést érintő szakaszok pontos lehatárolását. Jól értelmezzük-e, hogy a 4.1.M2 rajzszámú részletes helyszínrajzon, alábbiakban felsorolt, „tervezett aszfalt burkolat” jelű útsatlakozások aszfaltozási munkái is a tárgyi eljáráshoz tartoznak? Amennyiben igen kérjük megadni a csatlakozások tervezett pályaszerkezetét.
 - 0+068,98 jobb oldali útsatlakozás, Április utca
 - 0+143,58 Bal oldali útsatlakozás, 1 jelű utca
 - 0+278,55 Bal oldali útsatlakozás, 2 jelű utca

A fenti útsatlakozások nem képezik részét az I/C ütemnek.

8. A kiadott út-, vízépítés, forgalomtechnika szakági műszaki leírástartalmazza, hogy az Április utcai gyalogjárda felújítása nem képezi a projekt tárgyát. A 4.1.M2 helyszínrajz a fenti gyalogjárda szakaszán tervezett kiemelt szegélyt jelöl. Jól értelmezzük-e, hogy a járda melletti meglévő szegélysor elbontásra kerül és új kiemelt szegélysor épül?

A szegélysor meglévő, megmaradó.

9. Kérjük megadni a 444020 tételszámú, 170 m hosszúságú hossz-szivárgó átmérőjét.

D110.

10. Jól értelmezzük-e, hogy a költségvetés 311059 tétel számú, aszfaltfelületek csiszolása megnevezésű, 298,00 m² mennyiségű tétele tartalmazza az Április utca burkolatbontással nem érintett felületét és az Április utca jobb oldali, 1 jelű utca bal oldali, 2 jelű utca bal oldali útsatlakozás felületét is.

Csak az Április utcát tartalmazza.

11. Kérjük erősítsék meg, hogy a 0+066,07 bal oldali útsatlakozás környezetében lévő, Április utca szelvényezése szerint az útsatlakozás jobb oldalán tervezett járdaépítés nem az I/C ütem része.

A gyalogjárda lekerekítő ív mentén történő helyreállítása szükséges. A járda átépítés az I/A ütem részét képezi.

12. Kérjük kijelölni az áthelyezendő tereptárgyak végleges helyét. Jól értelmezzük-e hogy tereptárgyak alatt a költségvetésben a helyszínen meglévő beton támszerkezetű ülőpadok értendők?

Igen, jól.

A helyét Önkormányzattal kell egyeztetni.

13. Kérjük megküldeni az Opció1 költségvetésben feltüntetett „Hírközlő vezetékek, üzemi hírközlés” és „Vízellátó vezetékek” munkarészek tervdokumentációját, ha az nem áll rendelkezésre, akkor javasoljuk a verseny esélyegyenlőségének biztosítása érdekében egy előirányzott összeg meghatározását tárgyi munkákra, tekintettel arra hogy ezek műszaki tartalma ismeretlen.

Az opció1 a terveztetés költségeit is kell, hogy tartalmazza.

14. A kiadott költségvetés tartalmazza az „Ideiglenes forgalomterelés tervezés, engedélyeztetés” tételt, azonban az „Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás” effektív munkavégzésének költségeit nem. Kérjük kiegészíteni a költségvetést az „Ideiglenes forgalomterelés építés, bontás” tétellel, illetve kérjük megerősíteni, hogy ajánlattevő az ideiglenes forgalomterelés költségeit illetve ennek konkrét kivitelezési munkáját is ezen a soron szerepeltetheti?

A terelés kiépítésének és bontásának költségeit is a tételben kell szerepeltetni.