


Áramköri jelölő	D14	D15	D16	D17					
Megnevezés	Csengők	Csapadékvíz gyűjtőcsatorna fűtés	Tartálék	Tartálék					
Beeépített teljesítmény (kW)	0,1	3,1							
Megszakító / Kismegszakító	2*DX, 1p, 6A-C	DX, 1p, 20A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C					
Kapcsoló / Mágneskapcsoló									
Kábel, vezeték típusa, keresztmetszete (mm2)	NYM-J 3*1,5	NYM-J 3*2,5+MT 2*1,5							
Egyéb készülék	230V/24V, 40VA	DEVireg330							


Tervező: Tóbiás Attila 2800 Tatabánya, Jókai M. u. 103.	Tervező: Tóbiás Attila V-T-11-0384	Megrendelő: Oroszlány Város Önkormányzata 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.	Terv megnevezése: Borbála teleplő óvoda átépítése, korszerűsítése 2840 Oroszlány, Borbála teleplő	Munkaszám: 15/2017	
Dátum: 2017.05.22.		E1 jelű elosztó		Rajzszám: EE1	Lapszám: 3/8

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Áramkört jelölő	D18	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7
Megnevezés	Nappali fogyasztók főkapcsoló	Csoportos áramvédőkapcsoló	Világítás foglalkoztatók	Világítás tornaszoba, fejlesztő, folyosó	Világítás konyha, kiszolgáló h.	Csatlakozó aljzat tornaszoba	Csatlakozó aljzat fejlesztő, folyosó	Csatlakozó aljzat szellőző
Béplített teljesítmény (kW)			1,5	1,2	1	2	2	2
Megszakító / Kismegszakító								
Kapcsoló / Mágneskapcsoló								
Kábel, vezetékek típusa, keresztmetszete (mm2)								
Egyéb készülék								


Tervező:	Tóbiás Attila	Tervező:	Tóbiás Attila	Megrendelő:	Terv megnevezése:	Munkaszám:
Dátum:	2017.05.22.		V-T-11-O384	Oroszlány Város Önkormányzata	Borbála telepi óvoda átépítése, korszerűsítése	15/2017
				2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.	2840 Oroszlány, Borbála telep	Rajzszám: EE1
					E1 jelű elosztó	Lapszám: 4/8



Áramköri jelölés	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14
Megnevezés	Csoportos áramvédelőkapcsoló	Csatlakozó aljzat foglalkoztató 1	Csatlakozó aljzat foglalkoztató 1	Csatlakozó aljzat foglalkoztató 2	Csatlakozó aljzat foglalkoztató 2	Csatlakozó aljzat foglalkoztató 3	Csatlakozó aljzat foglalkoztató 3
Beépített teljesítmény (kW)		2	2	2	2	2	2
Megszakító / Kismegszakító	DX, 3*1p, 25A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C
Kapcsoló / Mágneskapcsoló							
Kábel, vezeték típusa, keresztmetszete (mm2)		NYM-J 3*2,5	NYM-J 3*2,5	NYM-J 3*2,5	NYM-J 3*2,5	NYM-J 3*2,5	NYM-J 3*2,5
Egyéb készülék	ID/F1 4p,25A,30mA						

Tervező: Tóbiás Attila 2600 Tatabánya, Jókai M. u. 103.	Tervező: Tóbiás Attila V-T-11-0384	Megrendelő: Oroszlány Város Önkormányzata 2640 Oroszlány, Rakóczi F. u. 78.	Terv megnevezése: Borbála telep övoda átépítése, koszerüstítése 2840 Oroszlány, Borbála telep E1 jelű elosztó	Munkaszám: 15/2017
Dátum: 2017.05.22.			Rajzszám: EE1 Lapszám: 5/8	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Áramköri jelölés	N15	N16	N17	N18	N19			
Megnevezés	Csoportos áramvédelőkapcsoló	Csatlakozó aljzat mosogató h.	Csatlakozó aljzat konyha	Csatlakozó aljzat konyha	Tűzhely			
Beeplített teljesítmény (kW)		2	2	2	3,5			
Megszakító / Kismegszakító	DX, 3*1p, 25A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 3*1p, 16A-C			
Kapcsoló / Mágneskapcsoló								
Kábel, vezeték típusa, keresztmetszete (mm2)								
Egyéb készülék	ID/FI 4p,25A,30mA	NYM-J 3*2,5	NYM-J 3*2,5	NYM-J 3*2,5	NYM-J 5*2,5			

Tervező: Tóbiás Attila	Tervező: Tóbiás Attila	Megrendelő: Oroszlány Város Önkormányzata	Terv megnevezése: Borbála telepi óvoda átépítése, kőszertüstése	Munkaszám: 15/2017
2800 Tatabánya, Jókai M. u. 103.	V-T-11-0384	2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.	2840 Oroszlány, Borbála telep	Rajzszám: EE1
Dátum: 2017.05.22.			E1 jelű elosztó	Lapszám: 6/8

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Normál Nappali sín




Áramkör jelölő	N20	N21	N22	N23	N24	N25	N26	
Megnevezés	Csoportos áramvédőkapcsoló	Csatlakozó aljzat mosoda	Csatlakozó aljzat mosoda	Csatlakozó aljzat mosoda	Csatlakozó aljzat szertár, öltöző	Csatlakozó aljzat öltöző, tároló	Tartalek	
Beeptett teljesítmény (kW)		2	2	2	2	2		
Megszakító / Kismegszakító	DX, 3*1p, 25A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	
Kapcsoló / Mágneskapcsoló								
Kábel, vezeték típusa, keresztmetszete (mm2)		NYM-J 3*2,5	NYM-J 3*2,5	NYM-J 3*2,5	NYM-J 3*2,5	NYM-J 3*2,5		
Egyéb készülék	ID/FI 4p, 25A, 30mA							

Tervező: Tóbiás Attila	Tervező: Tóbiás Attila	Megrendelő: Oroszlány Város Önkormányzata	Terv megnevezése: Borbála települési övoda átépítése, koszerüstítése	Munkaszám: 15/2017
Dátum: 2017.05.22.	V-T-11-0384	2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.	E1 jelű elosztó	Rajzsám: EE1
				Lapszám: 7/8

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Normál Nappali sín



Áramkörtí jelölő	N27	N28	N29	N30	N31	N32	N33	
Megnevezés	Csoportos áramvédőkapcsoló	Tartalek	Tartalek	Tartalek	Tartalek	Tartalek	Tartalek	
Béplött teljesítmény (kW)								
Megszakító / Kismegszakító	DX, 3*1p, 25A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	DX, 1p, 16A-C	
Kapcsoló / Mágneskapcsoló								
Kábel, vezeték típusa, keresztmetszete (mm2)								
Egyéb készülék	ID/FI 4p, 25A, 30mA							

Tervező:	Tóbiás Attila	Tervező:	Tóbiás Attila	Megrendelő:	Terv megnevezése:			Munkaszám:
Dátum:	2800 Tatabánya, Jókai M. u. 103.		V-T-11-0384	Oroszlány Város Önkormányzata	Borbála települési óvoda átépítése, korszerűsítése			15/2017
	2017.05.22.			2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.	2840 Oroszlány, Borbála telep			Rajzszám: EE1
					E1 jelű elosztó			Lapszám: 8/8