

EMLÉKEZTETŐ

Tárgy: Szolgáltató Városközpont helyi védelem alatt álló homlokzatainak megjelenése az épületenergetikai felújítást követően

Időpont: 2015. november 3. 16⁰⁰ óra

Helyszín: Szolgáltató Városközpont Oroszlány, Fürst Sándor u. 29. szám, 565 hrsz.

Jelen vannak:

Németh Gábor – szakmai alpolgármester

Bartalus László – osztályvezető Beruházási és Településüzemeltetési Osztály (BTüO)

Auer József – műszaki ügyintéző (BTüO)

Sólyom Jöran – elnök Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (VFKB)

Torma Lajos – bizottsági tag (VFKB)

Gyuga Mihály – bizottsági tag (VFKB)

Hartyáni László – bizottsági tag (VFKB)

Süli Ildikó – bizottsági tag (VFKB)

Erős Ferenc – vállalkozó Túra-Truck Kft.

Antalovits Lajos – vállalkozó felelős műszaki vezetője

Jelenlévők a mai napon a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendkívüli helyszíni ülésén az Oroszlány, Fürst Sándor u. 29. szám, 565 hrsz. alatti volt Arany János iskola épületéből kialakított Szolgáltató Városközpont a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében az épületenergetikai fejlesztés során a helyi védelem alatt álló épülethomlokzat megóvásának lehetőségét vizsgálták.

A védett épülethomlokzat eredeti állapotának helyreállítását a bizottság jelenlévő tagjai egybehangzóan támogatták. A homlokzati megjelenés eredeti állapotának megtartására javasolt műszaki megoldások közül az alábbi kivitelezési forma nyert támogatást a bizottság részéről:

- az ablakok előre gyártott mészkö párkányelemeinek a falsíkkal szintbe bontása
- az új ablakok elhelyezése után a 16 cm-es hőszigetelés elkészítése üvegszál erősítésű vékonyvakolattal;
- felületképzés és homlokzatszínezés után az eredeti mészkö elemekkel megegyező méretű (hosszúságú és keresztmetszetű) polisztirol stukkó elhelyezése, mely így biztosítja a védett homlokzati megjelenés megőrzését.
- A homlokzaton jelenleg meglévő rácsok elbontásra kerülnek
- A két főbejárati ajtót elbontásuk után az előtérben kell tárolni további döntésig.
- A boltozatokat eredeti állapotuknak megfelelően meg kell őrizni, homlokzati színezővakolattal lesz felújítva.
- A főhomlokzati pillérek és a hőszigetelő réteg csatlakozásánál EPS hőszigetelő lemezt kell alkalmazni, így kialakítva az új pillér keresztmetszetet

Fenti megoldást a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjai, valamint a jelenlévő műszaki szakemberek is támogatták.

K.m.f.

Az emlékeztetőt összeállította:

Auer József
műszaki ügyintéző