

## **KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**

az **Oroszlány Város Önkormányzata** (a továbbiakban: **Ajánlatkérő**) által közzétett, az **Oroszlány, 8143 és 8155 számú országos közutak gyalogos átkelőhelyeinél található közvilágítási lámpatestek cseréje tárgyú ajánlattételi felhíváshoz.**

A tárgyi ajánlattételi felhívás közzétételét követően a műszaki tartalommal kapcsolatban érkezett kérdésekre Ajánlatkérő válaszai az alábbiak:

**Kérdés:** A megadott wattszámok milyen lámpához tartoznak? Van lámpatípus?

**Válasz:** Ajánlatkérő típust nem kíván meghatározni, a cél az egyes gyalogátkelő helyeknél az előírásoknak (Közút kezelő, szabvány) megfelelő legalább 20 lux megvilágítás elérése. Ajánlatkérő elfogad minden E.ON rendszerengedéllyel rendelkező és a megfelelő megvilágítást biztosítani tudó lámpatípust. Az ajánlati felhívásban szereplő teljesítmény kalkuláció Vizulo gyártmányú lámpatestekre készült, de természetesen ezektől eltérő típusú és teljesítményű (műszakilag egyenértékűnek tekinthető) lámpatestek is beépíthetők, amennyiben minden szükséges követelményt teljesítenek.

**Oroszlány, 2020. november 26.**

**Lazók Zoltán**  
polgármester