



JELMAGYARÁZAT

① Mi 76226

② Mi 70311

③ Mi 76452

④ HB 3000-E

⑤ HB 11 KF

Üzemi feszültség: 3*400/230V
Érintésvédelem TNc, mérést követően TNs

A fogyasztásmérő berendezés tervét az
áramszolgáltatóval egyeztetni szükséges!

Tervező: TÓBIÁS ATTLIA
VT 11 - 0384
H-2800 Tatabánya, Jókai M. u 103.
E - mail: tobiasa@genorg.hu

Megrendelő:
Oroszlány Város
Önkormányzata

Terv megnevezése:
Oroszlány, Borbálai Községi Ház épületében
2 db önálló lakás kialakítása
Csoportos fogyasztásmérő berendezés
elvi rajz

Helyszín:
Oroszlány, Móricz Zs. u. 2-4.

Generál tervező:
PH Navitas Kft.
2800 Tatabánya, Vértess utca 12.

Munkaszám:
18/2020

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Dátum: 2020.07.13. | Lépték: M=1:10 |
| Tervszám: FM1 | |