



- JELMAGYARÁZAT
- L1

Delia C1 20W
- L2

GTV Omnia LED 3000lm/30W, IP65
- L3

Philips 17318/30/16 mozgásérzékelős fali lámpa, IP44
- L4

Delia C2 LED 36W
- L5

Kanlux tükörmegvilágító 8W/230V
- L6

Eglo 97612, Pasteri 3XE27
- L7

Philips 33811/31/16 pultvilágító 11W
- L8

ETAP K1R112/3 0,9W

- Valena 101, egysarkú kapcsoló
- Valena 102, kétsarkú kapcsoló
- Valena 105, csillár kapcsoló
- Valena 106, váltó kapcsoló
- Valena 107, keresztváltó kapcsoló
- Valena csatlakozó aljzat
- Valena csatlakozó aljzat, IP44
- Valena RJ45 Cat6 informatikai aljzat
- Valena antenna aljzat, végponti
- Kaputelefon kültéri/beltéri egység
- DEVlreg 330vezérlés

MEGJEGYZÉS

Üzemi feszültség: 3x400/230V 50Hz

Érintésvédelem: Nullázás, TN–S

Tervező: TÓBIÁS ATTILA

VT 11 - 0384

H-2800 Tatabánya, Borbély S. u 66.

E - mail: tobiasa@genorg.hu

Megrendelő:

Oroszlány Város Önkormányzata

2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.

Terv megnevezése:

Oroszlány, Borbálai Községi Ház

épületében 2 db lakás kialakítása

Földszint elrendezési terv

Helyszín:

2840 Oroszlány, Táncsics M. u. 11.

1975/1 hrsz.

Generál tervező:

PH Navitas Kft.

2800 Tatabánya, Vértes u. 12.

Munkaszám:

18/2020

Dátum:

2020.07.15.

Lépték:

M=1:50

Tervszám:

EV1