

Oroszlány Város Polgármesterétől

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

✉ 2841 Oroszlány, Pf.: 9.

☎ (34) 560-820 Fax: (34) 361-182

www.oroszlany.hu e-mail: polgarmester@oroszlany.hu

Iktatószám: 15-JOGI/ /2016.

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő „**Oroszlány, 8143 sz. közút (Rákóczi Ferenc út) és Takács Imre utca kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása és Rákóczi Ferenc úti csapadékvíznyelők átépítési munkái**” tárgyban, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § bekezdése szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárást megindító felhívás 2016. augusztus 8-án került megküldésre az ajánlattevőknek.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőt arról, hogy az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések érkeztek, amelyre az Ajánlatkérő —figyelemmel arra, hogy a tájékoztatás ne sértse az érdeklődő gazdasági szereplők esélyegyenlőségét— az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

- 1. A tervezett körforgalom kiadott tervdokumentáció nem tartalmaz építési helyszínrajzot és közműhelyszínrajzot. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt a fenti terveket szíveskedjen megküldeni. A kért terveket csatoltuk.**
- 2. A kiadott dokumentáció nem tartalmaz közműnyilatkozatokat. Amennyiben a csatornaépítés keresztez meglévő közműveket úgy ezek megléte elengedhetetlen a kivitelezéshez. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy ezek beszerzése a kivitelező feladatát képezi e. Ezek költségét hol szerepeltessük? A kiadott költségvetés ilyen tételstort nem tartalmaz. Az esetleges érintettség kapcsán szükséges közmű üzemeltetői hozzájárulások beszerzése Vállalkozó kivitelező feladatát képezi, ennek költségeit az „Organizációs és forgalomterelési terv” elkészítése során kell szerepeltetni.**
- 3. Jól értelmezzük, hogy a tervezett víznyelők oldalbeömlésűek? Nem értelmezik jól. A tervezett víznyelők közül 38db a szegély részleges bontásával, és új szegély kialakításával az útpályán kívül, kirekesztve épülnek ki.**

Az útpályába eső 6 db víznyelőrácscsal kapcsolatos elvárások:

- minimum 48×48cm-es méret (keret felső, külső élein mérve)
- BEGU szerkezetű víznyelőrács (öntvény-beton vegyes szerkezetű)
- keret feleljen meg a DIN 19583-1 szabvány előírásainak
- a rács feleljen meg a DIN 19583-13 szabvány előírásainak
- a rács lemezgrafitos öntöttvas, a rácskeret szürkeöntvény legyen
- terhelési osztály min. D400 MSZ EN 124 szerint
- a rács felül sík kialakítású legyen
- a keret felső pereme folytonosan körbefutó módon biztosítsa a rács felnyitását a burkolat sértése nélkül, a rács csákánnyal történő felnyitását biztosítani kell
- a rácsoknak csereszabatosnak kell lennie

Nem útpályába eső 38db víznyelőrácscsal kapcsolatos elvárások:

- *minimum 48×48cm-es méret (keret felső, külső élein mérve)*
 - *MSZ EN 124:1999 szerint D400 teherbírás*
 - *Kizárólag nyitható, de lopásbiztos kivitelű legyen*
4. **A kiadott dokumentáció nem határozza meg a beépítésre kerülő KGPVC csövek gyűrűmerevségét. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását.**
SN 4 gyűrűmerevségű KG PVC csatorna cső alkalmazandó.
5. **A kiadott költségvetés nem tartalmazza a mintarajzon szereplő C8/16 FN betontípust, illetve a tervezett csatornacsövek ágyzatához szükséges anyag beépítését. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy ezeket a tételeket hol szerepeltessük.**
A költségvetési kiírásban szereplő tételek összevont tételek: A víznyelők esetében beépítendő C8/16 FN betontípus költségeit a „25-235 Víznyelő akna építés” tételben szerepeltetendő, a csatornacsövek ágyzatának költségeit a „25-220 Csapadékvízcsatorna építése műanyag csőből NA < 40 cm” tételben kell szerepeltetni.
6. **A kiadott költségvetés nem tartalmazza a megszűnő és építendő csatornák földkiemelését. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, miként kezeljük ennek költségeit.**
A költségvetési kiírásban szereplő tételek összevont tételek: A csatornák építéséhez szükséges földkiemelést a „25-220 Csapadékvízcsatorna építése műanyag csőből NA < 40 cm” tételben kell szerepeltetni.
7. **Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy a kiszoruló anyagoknak biztosít e térítés mentessen lerakóhelyet.**
*Az ajánlatkérő a kiszoruló anyagoknak **nem tud biztosítani** térítésmentesen lerakóhelyet.*
8. **Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő' pontosítsa a körforgalomba építendő térkő típusát.**
A térkő burkolat készítése műanyag szegélyelemek között 6 cm vtg. LEIER ROLLO (vagy azzal egyenértékű) beton térkőből, piros színben, 4 cm NZO/5 zúzottkő ágyazattal

Az ajánlatkérő jelen kiegészítő tájékoztatást valamennyi Ajánlattevő részére azonos tartalommal, egyidejűleg megküldi, és egyidejűleg a www.oroszlany.hu honlapon is közzéteszi.

A kiadmányozási jogot Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 3. számú mellékletének V. pontja alapján gyakoroltam.

Oroszlány, 2016. augusztus 15.

Tisztelettel:

.....
Dr. Molnár Miléna
aljegyző