

Oroszlány Város Polgármesterétől

2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

✉ 2841 Oroszlány, Pf.: 9.

☎ (34) 560-820 Fax: (34) 361-182

www.oroszlany.hu e-mail: polgarmester@oroszlany.hu

Iktatószám: 15-JOGI/ /2016.

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

Oroszlány Város Önkormányzata mint ajánlatkérő „*Oroszlány, Mentőállomás térburkolat átépítés, csapadéksatorna építés és szennyvízagnak átépítése*” tárgyban közbeszerzési értékhatár alatti tárgyalásos eljárás indított, melynek dokumentumai 2016. augusztus 8-án kerültek közzétételre Oroszlány Város Önkormányzata honlapján.

Az Ajánlatkérő tájékoztatja valamennyi érdeklődő gazdasági szereplőt arról, hogy az eljárást megindító felhívásban, illetőleg a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések érkeztek, amelyre az Ajánlatkérő —figyelemmel arra, hogy a tájékoztatás ne sértse az érdeklődő gazdasági szereplők esélyegyenlőségét— az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

Kérdések:

- A kiadott költségvetés nem tartalmazza az olajleválasztó tételsort. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, pontosítsa a költségvetést.
- A kiadott dokumentáció nem határozza meg az építendő csövek gyűrűmerekességét. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását.
- A kiadott dokumentáció nem tartalmaz közműhelyszínrajzot és közműnyilatkozatokat. Amennyiben a csatornaépítés keresztes meglévő közművet, úgy ezek megléte elengedhetetlen, esetleg előre nem látható költséget jelenthet. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő állásfoglalását.

Válaszok:

Az olajleválasztó tételsora valóban kimaradt a kiírásból. A mellékelt kiírás 4. részébe utolsó (7.) tételként felvételre került.

A gyűrűmerekesség a gyártók alkalmazástechnikai kézikönyveiből határozható meg. Az általánosan alkalmazott Pipelife termékek esetén az útmutató szerint SN4 gyűrűmerekességű cső alkalmazandó (az SN2 nem fektethető épülettől 1m-es távolságon belül).

Az UK-003 Helyszínrajz tartalmaz minden rendelkezésre álló közművekkel kapcsolatos információt, közműnyomvonalat. A közműkezelői nyilatkozatok mellékelve.

Az ajánlatkérő jelen kiegészítő tájékoztatást a www.oroszlany.hu honlapon közzéteszi.

A kiadmányozási jogot Oroszlány Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 3. számú mellékletének V. pontja alapján gyakoroltam.

Oroszlány, 2016. augusztus 24.

Tisztelettel:

.....
Dr. Molnár Miléna
aljegyző