



E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Tatabánya hivatalos helyiségében,
2016.05.26. napján.

Jelen vannak: Áramhálózati Üzem Tatabánya részéről: Csaba, Johanna
Oroszlány Város Önkormányzata részéről: Lantos Zoltán,

Tárgy: **Oroszlány, Táncsics Mihály út 27. szám, 589/1 hrsz alatti mentőállomás térburkolat készítés, csapadék és szennyvíz elvezetés kiviteli terve**

Az Áramhálózati Üzem Tatabánya dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő **létesítményt ÉRINT.**

1 kV-os; 11 kV-os földkábel(ke)t érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a **villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény** szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban **már előzetesen keresse fel az illetékes áramhálózati üzemet**, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység **sem folytatható.**

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárást elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkori hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az áramhálózati üzem képviselője által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkori hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyságát!

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes áramhálózati üzemnek kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjövahagyásban előírt szakfelügyeletet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelölteken túlmenően más, nem az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes hálózatrész üzemeltető:

Juhász Péter, Cím: 2800 Tatabánya Március 15 u. 11., Tel.: +36 30 6659 845, Fax.: , E-mail: peter.juhasz@eon-hungaria.com

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Tatabánya felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemben kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: Idegen tulajdonú földkábel(ke)t érinthet.


.....
aláírás

Lantos Zoltán
Oroszlány Város Önkormányzata

E.ON Észak-dunántúli Áramhálóza
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

.....
aláírás

Csaba, Johanna
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Tatabánya

ADATSZOLGÁLTATÁS
az
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
részére

Kérjük, hogy az alábbi alapján a közműegyeztetések teljesítéséről számlát kiállítani sziveskedjenek.

Számlázást kérő nyilvántartási egység megnevezése:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Áramhálózati Üzem Tatabánya

Ügyfél neve és címe:

Oroszlány Város Önkormányzata

2840, Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.

Levelezési címe:

Kapcsolattartó neve:

Lantos Zoltán

Kapcsolattartó telefonszáma:

Fizetés módja:

Átutalásos

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a közműegyeztetés során tudomására jutott valamennyi adatot bizalmasan kezeli, azt harmadik személyek részére nem adja ki, a közműegyeztetésen kívül más célra nem használja fel.

Amennyiben az adatok harmadik személy részére történő kiadására szükség lenne, akkor az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. köteles az érintett ügyfél írásbeli hozzájárulását megszerezni. A fentiekből eredő kötelezettség megszegéséért az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. felelősséggel tartozik a Ptk. és a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint.

Szolgáltatás: Közműegyeztetés és adatszolgáltatás

Munka leírása /szerződés tárgya: **Oroszlány, Táncsics Mihály út 27. szám, 589/1 hrsz alatti mentőállomás térburkolat készítés, csapadék és szennyvíz elvezetés kiviteli terve**

Fogadó oldali költségobjektum:


Egyeztetés napja	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár (Ft) ÁFA nélkül	Érték (Ft) ÁFA nélkül	ÁFA kulcs %	ÁFA mértéke	ÁFA-val növelt ÖSSZEG (Ft)
2016.05.26.	óra	0,5	8500	4250	27	1148	5398
Összesen:				4250		1148	5398


Kontírozás: 4112.CVX220.109.99.00.01

A szolgáltatás teljesítését igazolom.

Megjegyzés:

Kelt: 2016.05.26.


.....
Lantos Zoltán
Oroszlány Város Önkormányzata


E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
.....10,2.....

Csaba, Johanna
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Tatabánya