

Lantos Zoltán E.V.

## **2800 – Tatabánya**

Estike utca 12.

## **Közműnyilatkozat**

Tatabánya, 2016. 05. 27.

**Tárgy:** Oroszlány, Táncsics Mihály út 27. szám, 589/1 hrsz. alatti mentőállomás térburkolat készítés, csapadék és szennyvíz elvezetés kiviteli terve.

Az elbírálás kapcsán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabányai Üzem a 2-2013 (I.22) NGM rendeletekben foglaltak szerint az alábbi nyilatkozatot adja:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

1./ hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ **A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a** Tatabányai Üzemnél (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10) vagy Juhász Péter hálózat üzemeltetési területi referens e-mail: [peter.juhasz@eon-hungaria.com](mailto:peter.juhasz@eon-hungaria.com)

az alábbi munkafázisokat:

- **munkaterület átadás-átvétel**
- **munka kezdése**
- **kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás**
- **munkaterület takarása**
- **műszaki átadás-átvétel.**

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

Oroszlány, Táncsics Mihály út 27. szám, 589/1 hrsz. alatti mentőállomás térburkolat készítés, csapadék és szennyvíz elvezetés kiviteli terve.

**E.ON Észak-dunántúli  
Áramhálózati Zrt.**

Áramhálózati Üzem Tatabánya  
2800 Tatabánya  
Március 15 u. 11.  
[www.eon-eszakedunantul.com](http://www.eon-eszakedunantul.com)

  
Juhász Péter  
T: 06-30-665-9845  
F: 06-34-513-810  
[peter.juhasz@eon-hungaria.com](mailto:peter.juhasz@eon-hungaria.com)

Levélazonosító: 12252 / 671 / 2016

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést legalább 3 nappal előbb kérjük bejelenteni.

### **3./ Általános követelmények:**

1 kV-os feszültségű földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű felettük történő **munkavégzés csak kézi feltárással** és fokozott óvatossággal történhet **szakfelügyelet jelenlétében**.

11 kV-os feszültségű földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű felettük történő **munkavégzés csak kézi feltárással** és fokozott óvatossággal történhet **szakfelügyelet jelenlétében**.

Ha az útburkolatot, járdát parkolót bővítik, szélesítik a kábeleinket eddig takaró védőcsöveinket is meg kell hosszabbítani, új építés esetén védőcsőbe kell helyezni az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Földkábeles hálózataink felett végzett bármilyen munkához kapcsolódó tereprendezés esetén ha az a talajszint csökkentésével jár az adott területen lévő földkábeleink szintjét is le kell csökkenteni a minimális 80 cm-es mélységig. Az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében**.

Amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy a kábeleink az építésük utáni tereprendezések miatt nem az előírt 80 cm-es mélységben vannak hanem annál kisebbben a munkák folytatása előtt **szakfelügyeletet kell rendelni** és szükség esetén az E.on egy minősített alvállalkozójával a kábeleket védőcsőbe kell helyezni.

1kV és 11kV feszültségű földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor csak kézi feltárást engedélyezünk, **szakfelügyelet jelenlétében!**

A keresztező közművek között a keresztezési szög 30° - nál kisebb nem lehet.

A keresztező vezetékeket a keresztezésen 1 -1 m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni.

Erősáramú szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait, az MSZ 7487/2 szabvány értelmében, a munkagödör mélységénél kisebb mértékben nem lehet megközelíteni. Az oszlopainkhoz 1.5 méternél közelebb kerülő csöveket, az oszlop vagy oszlopalap széleitől 1.5-1.5m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni. A **biztonsági övezeten belül tilos** minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti. Ha az építendő földfelszín alatti hálózatuk szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait 2 méternél jobban megközelíti **szakfelügyeletet kell rendelni**.

A légvezetékes hálózataink **biztonsági övezeten belül tilos** földet deponálni talajszintet jelentős mértékben megemelni, olyan növényzet telepítése, amelynek magassága kifejtett állapotában meghaladja a 4 métert, olyan növényzet telepítése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza, minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti.

A kivitelezés során kérjük betartani MSZ 7487, MSZ 151, MSZ 13207, 172-2 valamint a 2-2013 (I.22) NGM rendeletben előírtakat.

Az igény szerinti áramszüneteket a Tatabányai Üzemmellel kérjük rendezni.

Mivel a területen ismeretlen nyomvonalú földkábeles csatlakozó kábelek előfordulhatnak kérjük a földmunkák során fokozott óvatossággal és körültekintéssel járjanak el!



4./ Ha a terv kivitelezése során az E.ON tulajdonában lévő berendezést megrongálnak; a helyreállítás, a fogyasztói kiesésből eredő károk a beruházót terhelik.

5./ Jelen jóváhagyásunk a keltezésétől két évig érvényes.


Kapják: - Címzett  
- Hálózat Üzemeltetési Területi Referens  
- Irrattár

Üdvözléssel:



Molnárné Rabi Veronika  
E.ON Észak-dunántúli  
Áramhálózati Zrt.  
Tatabányai Üzemvezető.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
10



Dalmadi János  
E.ON Észak-dunántúli  
Áramhálózati Zrt.  
Tatabányai Üzem.

A társaságok vezérigazgatója:  
Csulak Ferenc  
Vezérigazgató- helyettese  
Gelencsér Lajos  
Székhely:  
9027 Győr,  
Kandó Kálmán u. 11-13.  
Győr-Moson-Sopron  
Megyei Cégbíróság  
Cg 08-10-001534