



Lantos Zoltán
Tatabánya
Estike u. 12.
2800

Dátum: Oroszlány, 2016. június 3.
Iktatószám: EDV-12143-1/2016
Ügyintéző: Csiszár Kálmán

Tárgy: Közműkezelői nyilatkozat (Oroszlány, mentőállomás csapadékvíz elvezetés)

Az alábbiakban megadjuk közműkezelői nyilatkozatunkat az ÉDV Zrt. Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzemhez benyújtott tervek alapján a Lantos Zoltánnak az Oroszlány Város Önkormányzata megbízásából Oroszlány, Táncsics u. 27. hrsz. 589/1 alatti mentőállomás térburkolat készítés, csapadék és szennyvíz elvezető rendszer kiviteli tervével kapcsolatba.

A tervezett munka az ÉDV Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízhálózatot nem érint, a szennyvízhálózatot érinti.

Szennyvíz

A tervezett csapadékcatorna építése érinti a Táncsics utcai meglévő szennyvízvezeték keresztet. Az új aknák elhelyezésénél kerülni kell a meglévő vezetékbe a törmelék bekerülését és a bekerült törmeléket el kell távolítani. A közcsatornába csak a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott szennyezettségű szennyvíz bocsátható be. E küszöbértékeknek való megfelelést társaságunk a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jogosult ellenőrizni. A határérték túllépése esetén kezdeményezhetjük a környezetvédelmi hatóságnál csatornabírság kivetését a csatornabebocsátó részére.

Általános előírás

A munkaterület átadásról és a műszaki átadásról értesítést kérünk.

A munkálatok megkezdéséről kérjük értesíteni üzemünket.

A kivitelezés során kerülni kell az közművezetékek felett nehéz munkagépekkel való közlekedést, a vezetékre talpalást. Az érintett területen a közműveink megközelítésénél csak kézi földmunka végezhető. Az közművezetékek nyomvonalára még ideiglenesen sem szabad építőanyagot deponálni. A kivitelezés során közműveink érintettségénél kérjük üzemünktől a szakfelügyeletet a beruházás terhére megrendelni. A felmerülő műszaki problémát a szakfelügyeletnek kérjük jelezni és közösen megoldani. A bizonytalan közművezeték helyét kutató árokkal kell feltárni.



Vezetékkeresztezéseknél védőcső elhelyezését kérjük 1 – 1 méter túlnyúlással, melyet üzemünktől kell megrendelni a beruházás terhére. Az MSZ7487-2 előírásait keresztezéseknél, ill. megközelítéseknél kérjük betartani.

A kivitelező köteles a víziközmű hálózaton történt bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az ÉDV Zrt. telefonszámán: **06-80-426-426**.

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő, a társaságunk által üzemeltetett létesítmény rongálás és szolgáltatás kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

A munkavégzés során a vezetékek állagmegóvásáról a kivitelezőnek kell gondoskodni.

A megvalósulásról geodéziai beméréseket digitális vagy szerkeszthető formában (tartalmazzák az EOVS koordinátákat) kérjük.

Jelen nyilatkozatunk a kiadás napjától 1 évig van érvényben.


Kérjük, hogy a kapcsolódó leveleikben a fenti iktatószámra hivatkozzanak.

A közműnyilatkozat díja 10 160 Ft + áfa.

Üdvözlettel:


Kiss József
üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem


Lauda Brigitta
műszaki vezető

Melléklet: 1 pld. számla