

Rockbau Kft.

2800 Tatabánya

Gál István lakótelep 201 1/3

Közműnyilatkozat

Tárgy: Oroszlány, Nyíres dűlőben (12610 hrsz) új közkút létesítésének terve

Az elbírálás kapcsán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabányai Üzem a 2/2013 (I.22) NGM rendeletekben foglaltak szerint az alábbi nyilatkozatot adja:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

1./ hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a Tatabányai Üzemnél (2800 Tatabánya, Március 15 u. 11.) vagy

Molnár István területgazda e-mail: istvan.molnar@eon-hungaria.com

az alábbi munkafázisokat:

- **munkaterület átadás-átvétel**
- **munka kezdése**
- **kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás**
- **munkaterület temetése**
- **műszaki átadás-átvétel.**

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne, vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-80-533-533 telefonszámon.

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést, valamint szakfelügyelet igénylését legalább 30 nappal előbb kérjük bejelenteni.



istvan.molnar@eon-hungaria.com
Áramhálózati Üzem
2800 Tatabánya,
Március 15. u. 11.



www.eon.hu

Ügyintéző neve:
Molnár István

Management:
Lehoczki Balázs
Németh Imre
Somodi Gábor
Tóth Béla

Székhely
E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
H-9027 Győr
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győri Törvényszék
Cégbírósága
Cg 08-10-001534

3./ Általános követelmények:

A kivitelezés során kérjük betartani MSZ 7487:2021, MSZ EN 50341-1:2013, MSZ 13207:2020, valamint a 2/2013 (I.22) NGM rendeletben előírtakat.

A 0,4 kV-os légvezetékes hálózatunk biztonsági övezetében (a szélső vezetőktől kifelé mért 2 m-es távolságokon belül), ezen területek alatt munkagépekkel végzett munka esetén **szakfelügyeletet kell rendelni.**

A 22 kV-os légvezetékes hálózatunk biztonsági övezetében (a szélső vezetőktől kifelé mért 4 m-es távolságokon belül) és ezen területek alatt munkagépekkel végzett munka esetén **szakfelügyeletet kell rendelni.**

Erősáramú szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait, az MSZ 7487:2021 szabvány értelmében, a munkagödör mélységénél kisebb mértékben nem lehet megközelíteni. Az oszlopainkhoz 1.5 méternél közelebb kerülő csöveket, az oszlop vagy oszlopalap széleitől 1.5-1.5m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni. A **biztonsági övezeten belül tilos** minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti. Ha az építendő földfelszín alatti hálózatuk szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait 2 méternél jobban megközelíti **szakfelügyeletet kell rendelni.**

A 22kV-os és 0,4 kV-os feszültségű földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor csak kézi feltárást engedélyezünk, **szakfelügyelet jelenlétében!**

A keresztező közművek között a keresztezési szög 30°- nál kisebb nem lehet.

A keresztező vezetékeket a keresztezésen 1 -1 m -rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni.

Földkábeles hálózataink felett végzett bármilyen munkához kapcsolódó terprendezés esetén ha az a talajszint csökkentésével jár az adott területen lévő földkábeleink szintjét is le kell csökkenteni a minimális 80 cm-es mélységig az E.ON egyik minősített vállalkozójával, **szakfelügyelet jelenlétében.**

A légvezetékes hálózataink **biztonsági övezeten belül tilos** földet deponálni talajszintet jelentős mértékben megemelni, olyan növényzet telepítése, amelynek magassága kifejtett állapotában meghaladja a 4 métert, olyan növényzet telepítése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza, minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezeték tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti.

E.ON tulajdonú és üzemeltetésű hálózatok átépítésére ill. azok tervezésére szerződést kell kötni.

4./ Ha a terv kivitelezése során az E.ON tulajdonában lévő berendezést megrongálnak; a helyreállítás, a fogyasztói kiesésből eredő károk a beruházót terhelik.

5./ Jelen jóváhagyásunk a keltezésétől két évig érvényes.

Kapják: - Címzett
 - Területgazda
 - Irrattár

Tatabánya, 2024. 03. 13.

Molnár István
Területgazda
SK