



JELMAGYARÁZAT

TERVEZETT:

- Meglévő (5m) oszlop helyére: Építés: 8m oszlop és lámpatest
- Meglévő oszlopra: Építés lámpakar és lámpatest
- Új oszlop és lámpatest: Építés
- közelítési kábel: Építés
- közelítési kábel: Bontás
- kábel védőcső

MEGLÉVŐ MEGMARADÓ:

- közelítési kábel
- közelítési oszlop lámpatesttel

- M: maradó
- É: építendő
- B: bontandó

ÉRINTÉSVÉDELMEZÉS  
- nullázás PEN-C  
végponton: "R" max=10ohm  
egyéb: "R" max=5ohm

FIGYELEM!

Gáz hálózat biztonsági övezetében  
vezeték 1-1m távolságon belül  
gépi földmunka TILOS!

|                |  |  |
|----------------|--|--|
|                | DIALCONT Műszaki Kereskedelmi Kft. Tatabánya Fő u. 1/a. Pf.3008 Tel.: (34) 512-660, (34) 317-050 |  |
|                | Megrendelő:  | Módszertan: Ez a dokumentum a DIALCONT Kft. tulajdonát képezi. Másodlagos, másolni, sokszorosítani csak a tulajdonos engedélyével lehet! |
|                | Tervező:   | Rajz megnevezése:  |
|                | Vejtey Tiborné   | Helyszínrajz (közvilágítás építés-bontás)  |
| Tervező:       | Dátum:   | Tervszám:  |
| Vejtey Tiborné | 2016.05.10   | DV32716  |
| Tervező:       | Aláírás:   | Rajzfile:  |
| Magyar Mihály  | 2016.05.13   | DH32716010010  |
| Szerkesztő:    | Dátum:   | Dátum:   |
| Szóké Attila   | 2016.05.06   | 2016.05.   |
| Rajzoló:       | Dátum:   | Méretarány:  |
| Szóké Attila   | 2016.05.06   | 1:1000   |
| Ügyvezető:     | Dátum:   | Rajzszám:  |
| Magyar Mihály  | 2016.15.13   | DH-32716-01-001-0  |



