

Kiegészítő tájékoztatás

Oroszlány, Kecskédi utca csapadékvíz elvezetésének kivitelezési feladataira

Tisztelt Ajánlattevő!

Az tárgyi ajánlattételi felhívás kapcsán felmerült kérdésekre Ajánlatkérő válasza az alábbiak:

1. Bejárók helyreállítása

A költségvetésben szereplő „Meglévő kapubejárók bontása, bármely méretben Kapubejáró burkolatok készítése a régi nyomvonalában, bármely méretben” tételt hogyan kell értelmezni?
A felbontásra kerülő áttereszek feletti kapubejárók helyreállítása a meglévő burkolattal kell történjen. (zúzott kő zúzott kővel, térkő térkővel stb.)

2. Tervek és költségvetés átvizsgálatára a következő kérdéseket szeretném feltenni.

1. A műszaki leírásban és a helyszínrajzon

Á-1-0 7 m

Á-2-0 252,7 m

D30 átteresz van, a költségvetésben

233,78 m.

Kérem a költségvetést javítani.

Javítva, mellékelve.

2. A költségvetésben LEIER ÁBE 20/30-100 d400 ÁROKBURKOLÓ ELEM szerepel, a

mintakeresztszelvényben TB 20/30/30 árok elem víznyelős fedlappal szerepel.

Kérem meghatározni a típusát.

Tervezői állásfoglalást követően tudjuk megadni a pontos típusát.

3. A „K” szegélyt melyik kapubejáróknál kell beépíteni, mert a helyszínrajzon nem lehet megállapítani.

A „2-1_Oroszlány_Kecskédi u_Részletes.pdf” tartalmazza a „K” szegély telepítési helyszínét.

4. A költségvetésben szerepel 10 db facsemete.

Milyen méretű és fajta fát kell ültetni?

Az ültetendő konténeres fák törzskerületének legalább 12-14 cm-nek kell lennie.

Fajták közül nem ültethetőek az alábbiak:

fehér akác (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima), cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa) kései meggy (Padus serotina), zöld juhar (Acer negundo)

Javasolt fajok: platán, hárs, csörgőfa, juhar, vérszilva, vérszilva. A pontos faj meghatározására a kivitelezés során kerül sor.

A fák helyét kérem meghatározni. Az ültetendő fák pontos helye kivitelezés során kerül meghatározásra.

Oroszlány, 2024. június 28.

Lazók Zoltán
polgármester s.k.