

Keszmann & Bodnár Kft.
Bodnár Mihály

2831 – Tarján
Héregi u. 5.

Közműnyilatkozat

Tatabánya, 2016. 08. 15.

Tárgy: Oroszlány, Petőfi udvar 4-5 és 6-7.sz. épületek közötti területen a közvilágítás átépítése.

Az elbírálás kapcsán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Tatabányai Üzem a 2-2013 (I.22) NGM rendeletekben foglaltak szerint az alábbi nyilatkozatot adja:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

1./ hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a Tatabányai Üzemenél (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10) vagy Juhász Péter hálózat üzemeltetési területi referens e-mail: peter.juhasz@eon-hungaria.com

az alábbi munkafázisokat:

- munkaterület átadás-átvétel
- munka kezdése
- kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás
- munkaterület takarása
- műszaki átadás-átvétel.

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

Oroszlány, Petőfi udvar 4-5 és 6-7.sz. épületek közötti területen a közvilágítás átépítése.

E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Tatabánya
2800 Tatabánya
Március 15 u. 11.
www.eon-eszakedunantul.com

Juhász Péter
T: 06-30-665 9845
F: 06-34-513-810
peter.juhasz@eon-hungaria.com

Levélaazonosító: 12252 / 1084 / 2016

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést legalább 3 nappal előbb kérjük bejelenteni.

3./ Általános követelmények:

1 kV-os feszültségű földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor mindennemű felettük történő **munkavégzés csak kézi feltárással és fokozott óvatossággal történhet szakfelügyelet jelenlétében.**

Ha az útburkolatot, járdát parkolót bővítik, szélesítik a kábeleinket eddig takaró védőcsöveinket is meg kell hosszabbítani, új építés esetén védőcsőbe kell helyezni az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében.**

Földkábeles hálózataink felett végzett bármilyen munkához kapcsolódó tereprendezés esetén ha az a talajszint csökkentésével jár az adott területen lévő földkábeleink szintjét is le kell csökkenteni a minimális 80 cm-es mélységig. Az E.on egyik minősített vállalkozójával **szakfelügyelet jelenlétében.**

Amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy a kábeleink az építésük utáni tereprendezések miatt nem az előírt 80 cm-es mélységben vannak hanem annál kisebbben a munkák folytatása előtt **szakfelügyeletet kell rendelni** és szükség esetén az E.on egy minősített alvállalkozójával a kábelket védőcsőbe kell helyezni.

1kV feszültségű földkábeleink megközelítésekor és keresztezésekor csak kézi feltárást engedélyezünk. **szakfelügyelet jelenlétében!**

A keresztező közművek között a keresztezési szög 30° - nál kisebb nem lehet.

A keresztező vezetékeket a keresztezésen 1 -1 m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni.

Erősáramú szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait, az MSZ. 7487/2 szabvány értelmében, a munkagödör mélységénél kisebb mértékben nem lehet megközelíteni. Az oszlopainkhoz 1,5 méternél közelebb kerülő csöveket, az oszlop vagy oszlopalap széleitől 1,5-1,5m - rel túlnyúló védőcsőbe kell tenni. A **biztonsági övezeten belül tilos** minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezetékek tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti. Ha az építendő földfelszín alatti hálózatuk szabadvezetékes hálózat tartóoszlopait 2 méternél jobban megközelíti **szakfelügyeletet kell rendelni.**

A légvezetékes hálózataink **biztonsági övezeten belül tilos** földet deponálni talajszintet jelentős mértékben megemelni, olyan növényzet telepítése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert, olyan növényzet telepítése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza, minden olyan tevékenység, amely a föld feletti vezetékek tartószerkezetének épségét vagy állékonyságát veszélyezteti.

A kivitelezés során kérjük betartani MSZ. 7487, MSZ. 151, MSZ. 13207, 172-2 valamint a 2-2013 (I.22) NGM rendeletben előírtakat.

Az igény szerinti áramszüneteket a Tatabányai Üzemművel kérjük rendezni.

Mivel a területen ismeretlen nyomvonalú földkábeles csatlakozó kábelek előfordulhatnak kérjük a földmunkák során fokozott óvatossággal és körültekintéssel járjanak el!

Oroszlány, Petőfi udvar 4-5 és 6-7.sz. épületek közötti területen a közvilágítás átépítése.

4./ Ha a terv kivitelezése során az E.ON tulajdonában lévő berendezést megrongálnak; a helyreállítás, a fogyasztói kiesésből eredő károk a beruházót terhelik.

5./ Jelen jóváhagyásunk a keltezésétől két évig érvényes.

Kapják: - Címzett
- Hálózat Üzemeltetési Területi Referens
- Irattár

Üdvözléssel:

Molnárné Rabi Veronika
E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Tatabányai Üzemvezető

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózat
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10

Dalmadi János
E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.
Tatabányai Üzem.

A társaságok vezérigazgatója:
Csulak Ferenc
Vezérigazgató-helyettese
Gelencsér Lajos
Székhely:
9027 Győr,
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győr-Ménfőcsanak-Sopron
Megyei Cégbiróság
Cg 08-10-001534

