

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I.

„Gyalogos közlekedésbiztonságfejlesztési kivitelezési munkálatok” tárgyú ajánlattételi eljárásához

1. A műszaki dokumentáció nem tartalmaz egyéb leírást, meghatározást a lámpatest cserére vonatkozóan. Elegendő az engedély és vonatkozó rendeletnek eleget tevő lámpatest költségével számolni, vagy esetleg pontosításra kerül a lámpatest típusa?

Válasz: A lámpatest típusát nem írja elő az Ajánlatkérő, mivel annak a kivitelezés befejeztével teljesítenie kell a kijelölt gyalogos-átkelőhely megvilágítására vonatkozó előírásokat a fénymérés eredményessége és annak sikeres fénymérési jegyzőkönyvezése érdekében.