

**Varga Mihály****Monor****Martinovics Ignác u 28.****2200****E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.**
9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

www.eon.hu

2025.09.30.

Tárgy: Kiviteli terv jóváhagyása

Tisztelt Cím!

A(z) „**Oroszlány, Bánki Donát utca, Móricz Zsigmond u, Mészáros Lajos u közvilágítás kiépítés**” című munkához leadott kiviteli tervdokumentációt felülvizsgáltuk.

A leadott dokumentációk alapján a tervet hiánypótlás nélkül **jóváhagytuk**.

Az elbírálás kapcsán az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Tatabánya a 2007. évi LXXXVI tv.; 382/2007. (XII.23.) Korm. r. és a 8/2001. (III.30.) GM r.-ben foglaltak szerint a következők szerint nyilatkozik:

1./ Jóváhagyásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ A kivitelező köteles a munka megkezdését - felvonulás előtt - írásban bejelenteni az Áramhálózati Üzem Tatabányánál (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11

- a munkaterület átadási eljárás lebonyolítása,
- a szereléshez szükséges feszültségmentesítések ütemezése,
- a bontásból kikerülő anyagok leltár szerinti átadásával

kapcsolatos kérdések tisztázása végett.

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

3./ A létesítmény - üzembehelyezés után - áramszolgáltatói tulajdonba és kezelésbe kerül, ezért az átadás-átvételi és üzembehelyezési eljárás előtt, a készre jelentéssel egyidejűleg, az alábbi megvalósulási/átadási dokumentációt kérjük (értelem szerint értendő a munka jellegétől függően) megküldeni:

- *bontási munkákról:*
 - 1 pld. fénymásolt rajz
 - 1 pld. bontási leltár
- *építési munkákról:*
 - 4 pld. fénymásolt rajz
 - 1 pld. építési leltár
 - 1 pld. földelés-ellenállásmérési jegyzőkönyv eredeti

Ügyintéző neve:

Kéri Katalin

Ügyintéző e-mail címe:

katalin.keri@eon-hungaria.com

Ügyintéző telefonszáma:

+3630/820 0398

Iktatószám:

12252/1039/2025

Üzem neve:

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt

Üzem címe:

2800 Tatabánya, Március 15. u 11.

Székhely:
9027 Győr,
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győri Törvényszék Cégbírósága
Cg. 08-10-001534

- 1 pld. hurok ellenállás mérési jegyzőkönyv eredeti
- 1 pld. biztosítási vázlat
- 1 pld. kábellettár (MSZ 13207:2000 8.3.)
- 1 pld. burkolatfolytonossági vizsgálat kábelhálózatok esetén
- 1 pld. közhírré tételi nyilatkozat (településenként visszaigazolt)
- 1 pld. feszültségpróba és szigetelés ellenállás mérési jegyzőkönyv eredeti
- 1 pld. műbizonylat a beépített készülékekről, és gépekről
- 4 pld. geodéziai bemérési és vázrajzok földhivatali bejegyzésre alkalmas formában
- 1 pld. elektronikus geodéziai bemérési és vázrajz (e-mail)
- 1 pld. tulajdonosi hozzájárulások eredeti
- 1 pld. közmű engedélyek eredeti
- 1 pld. terület felhasználási engedélyek eredeti
- 1 pld. keresztezési engedélyek eredeti
- 1 pld. keresztezési rajzok (ha keresztezési eng. előírja)
- 1 pld. kivitelezői szabványossági nyilatkozat eredeti

4./ Kivitelezésre kizárólag horganyzott fémszerkezeteket lehet alkalmazni.

5./ Egyéb feltételek: Kivitelezésre E.ON által minősített vállalkozót lehet felkérni.

6./ Jelen jóváhagyásunk a keltezéstől két évig érvényes.

elektronikusan kapják: - Molnár István
- Kéri Katalin
- Irattár

Üdvözlettel:



Sindler Géza
E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.

Üzemigazgató

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10



Juhász Tímea

E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt.

Hálózati ügyfélkapcsolati irányító