

Oroszlányban a 8143. sz. közút (Rákóczi F. út 548/11 hrsz.) és a Tánicsics M. út - Bánki Donát utca kereszteződésében körforgalmú csomópont kialakítása

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás kérése

Ajánlatkérő: Oroszlány Város Önkormányzata

Tisztelt Ajánlattevők!

1. A kiadott költségvetésben nem találtuk a terveken és műszaki leírásban szereplő ideiglenesen kihelyezendő forgalomtechnikai táblákat és azok tartóoszlopait. (Egyéb veszély, forgalmi rend változás). Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt pontosítsa a költségvetést.

*Az eljárást megindító felhívás II.2.4. pontjában szerepel, hogy „Az építés alatti forgalomkorlátozási elemek kihelyezését a Magyar Közút Nzrt. biztosítja.” (Térítésmentesen.)*

2. A kiadott dokumentáció nem tartalmaz vakok és gyengén látók közlekedését segítő taktilis jelek építését. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy kell e ilyen beépíteni a tervezett gyalogátkelőknél. Amennyiben igen kérjük, a kiadott költségvetést kiegészíteni szíveskedjen.

*A költségvetés kiírás 47-150, 74-250 és 74-350 sorszámú tételei tartalmazzák a tartós burkolati jelek kézi és gépi felfestését. A gyalogos átkelőhelyeken a taktilis jeleket ezzel a módszerrel kell kialakítani a Rákóczi úti összes meglévő gyalogátkelőhelyhez hasonlóan. A csatolt fotók az átépítendő csomópont meglévő átkelőhelyének taktilis jeleit mutatják, ezeket kell értelemszerűen kialakítani az áthelyezett átkelőhelyen is.*

3. A kiadott dokumentáció nem tartalmaz közvilágítás építését, ennek szükségességét fényméréstől teszi függővé. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását szükséges e közvilágítás építésével számolni?

*Az eljárást megindító felhívás II.2.4. pontjában szerepel, hogy „A csomópont közvilágításának szabványossá tétele nem része a kivitelezési munkának.” Ajánlatkérő a közvilágítás szükség szerinti átalakítását elvégezteti külön megrendelés keretében.*

4. A kiadott dokumentációban nem szerepel az ideiglenes forgalomkorlátozási terv és annak műszaki leírása. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy rendelkezésre áll e jóváhagyott forgalomkorlátozási terv.

*Az építés alatti forgalomkorlátozás tervét – az ideiglenes elemek kihelyezéséhez hasonlóan – ugyancsak a Magyar Közút Nzrt. biztosítja térítésmentesen.*

5. Az Oroszlány körforgalom munkánál az ideiglenes forgalomtechnika kivitelezését a Közút térítésmentesen biztosítja-e?

*Igen, térítésmentesen biztosítja.*

6. Megfelelő-e az MV-KÉ-R jogosultság tárgyi munkák kivitelezéséhez?

*Igen, megfelelő jelen munka kivitelezéséhez.*