

**„Oroszlány, Elektromos gépkocsi töltők beszerzése, kiépítése és üzemeltetése (2 db)
a GZR-T-Ö-2016-0019 azonosítószerű projekt keretében”**

Kiegészítő műszaki tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

A fenti eljárással kapcsolatosan az alábbi műszaki jellegű kiegészítő tájékoztatást adjuk Önöknek a beérkezett kérdések alapján:

Ajánlattevő kérte rendelkezésre bocsátani az áramszolgáltató által az önkormányzat számára kiadott, a teljesítményigényre vonatkozó tájékoztatót.

A szolgáltató e-mail-ben tájékoztatta az önkormányzatot a hozzávetőleges költségekről: a Sportcsarnoknál a teljesítmény igény „3x63A=189A-32A=157Ax3.600ft=565.200.-Ft+ÁFA”, a Szolgáltató Városközpont parkolójában: „3x63A=189A-32A=157Ax3.600ft=565.200.-Ft+ÁFA”. (Ez a költség az önkormányzatot terheli, az utóbbi helyen rendelkezésre áll).

Amennyiben a kiépítendő fogyasztói csatlakozó vezeték hossza „meghaladja a 15m-t, méterenként 4eFt-ot kell fizetni”. (Ez a költség az önkormányzatot terheli)

Az egyes helyszíneken kialakítandó fogadószekrények költsége „kb. 200 eFt”. (Ez a kivitelezőt terheli, regisztrált szerelő végezheti a munkát.)

Az ajánlattételi dokumentáció szerint „A kivitelező feladata a töltőoszlopok teljes megvalósítása, teljes E.ON ügyintézés, mérőóra beépítése”.

Az energiára vonatkozó igénybejelentő (A-D nyomtatványok) elkészítése, aláírásra előkészítése a nyertes ajánlattevő feladata.

A töltőpontok elhelyezkedését helyszínrajzi vázlatok, és jelöléssel ellátott fotók mutatják.

Az állomások meglévő aszfaltburkolatra kerülnek, melyek a kivitelezés során vágással bonthatóak.

Az eljárás tárgyalásos, így a végső ajánlati ár megadása előtt van mód az esetleges kérdéseiket tisztázni, az ajánlatok benyújtásának határidejét emiatt nem kívánjuk módosítani.

Oroszlány, 2018. február 22.

Imrő János
pályázati referens
sk