

1. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a lelátóhoz terveket biztosítson.

A rendelkezésünkre álló koncepció tervek alapján kell megépíteni!

2. A költségvetés *Acél szerkezetek rozsdamentesítése és festése antracit színben tétel mennyiségénél 0 klt szerepel.* Kérdezzük a T. Ajánlatkérőt, hogy elírás történt e vagy nem szükséges költségetni ezt a tételt?

Igen, szükséges költségetni!

3. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a *Biztonsági zárral ellátott bejárati kapu szerkezet* tételhez bővebb műszaki leírást, tervet bocsásson rendelkezésre.

Az árazatlan költségvetés tartalmazza a beépítendő anyagok típusait!

4. Jelezzük a T. Ajánlatkérőnek, hogy a villamos munkákhoz semmiféle tervet, leírást nem találtunk. Kérjük az Ajánlatkérőt, hogy ezeket pótolja továbbá adja meg a szükséges lámpaoszlopok és a hozzá tartozó reflektorok típusát.

**Az árazatlan költségvetés tartalmazza a típusát, méretét, darab számát.
Az elhelyezésével kapcsolatban a pálya szélén a középtengely vonalában!**

5. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy a beépítendő kerti szegély, térkő burkolat és a térkő burkolatú lépcsőszerkezet, beton folyóka, körkörös dréncső pontos típusát, méretét adja meg.

**Az árazatlan költségvetés tartalmazza a beépítendő anyagok típusait!
A lépcsőszerkezetet pedig a megjelölt térkőből és szegélykőből kell megépíteni!**

6. A műszaki leírásban szerepelnek térbútorok is, amit a költségvetésben nem szerepeltetnek. Kérdezzük a T. Ajánlatkérőt, hogy ezeknek az eszközöknek a beszerzése nem a jelenlegi beruházás része? Amennyiben igen, hol költségetjük? Valamint az eszközök pontos leírását adja meg az Ajánlatkérő.

Az árazatlan költségvetés tartalmazza a beépítendő anyagok típusait!

7. 1080 m³ földmunkát szükséges végezni. A költségvetésben azonban nem találtunk erre vonatkozó tételt. Kérdezzük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy hogyan kell költségetni ezt a munkafolyamatot?

Az árazatlan költségvetés tartalmazza!

8. A helyszíni bejárás során azt jelezték, hogy nem kell beszerezni a költségvetésben azonban szerepelő labdafogó háló-t, melyet a költségvetés alapján el kell helyezni. Kérjük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy legyen szíves oldja fel az ellentmondást.

A labdafogó hálóra nincs szükség ezért már nem szerepel a költségvetésben!

9. Kérdeznék továbbá, hogy a műszaki leírásban szereplő ivókút kialakítását, hol költségeljük, melyik tételben jelenítsük meg, illetve, pontosan milyen típusú kutat kell beépíteni?

Az árazatlan költségvetésben megtalálja a pontos típusát, az egyéb költségekben kell megjeleníteni!

10. kiviteli szintű műszaki dokumentációt a Megrendelő biztosít-e a költségvetés mellékleteként?

A nyertes ajánlattevő készített kiviteli terveket, az árazatlan költségvetésben kell feltüntetni a tervek ellenértékét!

11. a műszaki leírásban szereplő kerékpár tároló, hulladékgyűjtő és pad a költségvetésben nem szerepel, illetve azok típusa nem meghatározott

Az árazatlan költségvetés tartalmazza!

12. a pálya két oldalán létesítendő folyóka típusa és bekötése a közműhálózatba nem meghatározott

Az árazatlan költségvetés tartalmazza!A bekötési pont a KAAS. csarnok bejáratánál lévő csapadékvíz akna!

13. a burkolt öv árok méretei és befogadóba való bekötése nem meghatározott

Burkolatlan öv árok készül!Az árazatlan költségvetés tartalmazza!

14. az előre gyártott vasbeton lelátóelemek méretei, gyártmány- és kiviteli tervei nem állnak rendelkezésre

A rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kell megépíteni, a méreteit az árazatlan költségvetés tartalmazza!

15. Szükséges-e az MKOSZ pályaszabályzatának megfelelő kivitelezés és a pályahitelesítés elvégzése?

Nem szükséges, a terveken beméretezett pályát kell megépíteni!

16. Pályaszerkezet megtámasztására vonatkozó elképzelésre (szegélykő nincs tervezve a költségvetésben),

Nem szükséges szegélykő, hiszen a beton folyóka elemmel terveztük a megtámasztást!

17. Folyóka elhelyezésre vonatkozó elképzelésre (költségvetésben nem szerepel

A folyóka a kosárlabdapálya hegy felőli oldalával párhuzamosan a Mészáros Lajos út irányára ráfordulva és vele párhuzamosan a városi csapadék hálózatra köt rá!

18. Kerítés magasságok pontosítására (1,5 m vagy 3 m, illetve a zajcsökkentő fal felett is van-e)

A kerítés magassága 3 m a hosszú oldalon, a rövid oldalon pedig a zajcsökkentő fallal együtt 5 méter! A zajcsökkentő fal felett is van!