

6. sz. Kiegészítő tájékoztatás

A Oroszlány Város Önkormányzata (2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc út 78.) és Oroszlányi Sportegylet (2840 Oroszlány Szent Borbála tér 2.) által, mint közös ajánlatkérők „Streetball pálya kivitelezése a látvány-csapatsportágak Tao támogatási rendszere keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán

1. A közbeszerzési dokumentumok kapcsán kérdezzük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy jelezze, szükséges-e az ajánlattal benyújtani az MV-KÉ jogosultsággal rendelkező szakember önéletrajzát is, vagy elegendő a felolvasólapon feltüntetni megajánlott szakmai tapasztalatot, és az önéletrajzot majd a Kbt. 69 § (4) bek. szerinti felhívás alapján kell benyújtani?

Igen, Szükséges az önéletrajz is, bírálati szempont a gyakorlati idő!
(Az eljárást megindító felhívás III.1.3) pontjának M/2 alpontjának első bekezdése értelmében)

2. A „**Nyilatkozat pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai feltételnek való megfeleléséről**” című nyilatkozatminta kapcsán jelezzük, hogy az nem csupán arról nyilatkoztatja az Ajánlattevőt, hogy megfelel a pénzügyi-műszaki alkalmassági követelményeknek, hanem az részletesen kéri az adatokat az alkalmasságra vonatkozólag:

„társaságunk előző kettő, a számviteli jogszabályok szerint lezárt üzleti évre (2016., 2015.) vonatkozó, teljes - áfa nélkül számított - árbevétele mindkét évben eléri **nettó 14.000.000,- Ft/év.**

Az általam képviselt ajánlattevő társaság árbevétele:

a 2015. évben:Ft

a 2016. évben:Ft.

rendelkezem az eljárást megindító felhívás feladásától visszszámított 5 évre vonatkozó, olyan, **a közbeszerzés tárgya szerinti, azaz sportpálya kivitelezéséhez kapcsolódó referenciamunkával**, amely mennyisége eléri a következő értéket: legalább 270 m2 területű kültéri sportpálya vagy sportburkolatot is tartalmazó kültéri szabadidőpark kivitelezése.

a referenciaként megjelölt építési beruházás tárgya, mennyisége:

.....

a teljesítés ideje és helye,

.....

a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e

.....

rendelkezem továbbá az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm.

rendeletben meghatározott alábbi jogosultságoknak megfelelő, 1 fő szakemberrel:

MV-KÉ (Közlekedési építmények műszaki vezetői szakterület) jogosultság

név:

cím:

jogosultság:

mobil:, e-mail:

gyakorlati ideje: év

*Tudomásul veszem, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozataimat az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, **az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles vagyok benyújtani.***

Kérdezzük a Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a fenti nyilatkozatmintát módosíthatjuk-e akként, hogy a Kbt. 114 § (2) bek. szerinti nyilatkozatnak megfelelő legyen, vagy kibocsát-e Ajánlatkérő egy olyan nyilatkozatmintát, amely megfelel a Kbt. 114 § (2) bek. („A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.”)-nek?

A közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott ajánlott nyilatkozatmintákat javasoljuk kitölteni.

Az eljárást megindító felhívás VI.3.4. pontjának 4. alpontja szerint a hiánypótlás lehetősége biztosított, 3 napos hiánypótlási határidővel.

- 3. A „Fejtett föld elszállítása lerakóba 5 km-en belül lerakói díjjal együtt” tételhez kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy bocsássa rendelkezésünkre a lerakóhely nevét, elérhetőségét a lerakói díj költsége miatt**

Az Önkormányzat és az Oroszlányi Sportegylet nem rendelkezik lerakóhellyel, a Vállalkozó feladata a legkisebb környezetterheléssel, a legolcsóbb áron a keletkezett hulladék kezelése. A kivitelezési dokumentációnak a befogadói nyilatkozatot tartalmaznia kell.

4. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy az „Előregyártott vasbeton lelátó elemek elhelyezése” tételt részletezze, mit tartalmaz, műszaki leírást, műszaki paramétereiket esetleges típust adjon meg.

A Konceptió terv Műszaki leírásának 1.2 pontjában megjelölt mennyiség két soros lelátóra és a teljes betonfelületre vonatkozik.

A lelátó előregyártott betonelemeit előre elkészített alpra kérjük megépíteni, a lelátó fellépője 45 cm, a belépő 75cm, hossza 200 cm, a vastagsága pedig 10 cm.

Elfogadjuk a helyszínen készített betonszerkezetet is, amennyiben a látszó felületeken sima a felületképzés, csúszásmentes a belépő vízszintes területe, továbbá azt a kivitelezési terveken, dokumentációban szerepeltetik!

5. A költségvetés 34 m² lelátót ír. Ez a mennyiség a teljes betonfelületre vonatkozik vagy a felülnézeti vetületére? Továbbá nem egyértelmű, hogy hány soros a lelátó, kérem megadni.

Amint az a Konceptió terv Műszaki leírásának 1.2 pontjában is olvasható a mennyiség két soros lelátóra és a teljes betonfelületre vonatkozik.

6. A költségvetés 1,5 m magas kerítés telepítést ír, de az előzőekben kapott válaszból az derül ki, hogy 3 m magas kerítés készül a hosszú oldalon, kérjük egyértelműsíteni.
- A Haraszthegy felőli oldalon és a pálya folytatásában a sportcsarnok felőli oldalon a jelenlegi strand kerítéséig 3D Dirickx kerítés készül 1,5 m magassággal, 30 fm hosszban, amely a strand kerítéséhez csatlakozik.
 - A zajvédő falra szerelt 1,5 méteres kerítés 24 fm hosszban kerül megépítésre.
 - A strand felőli rövid oldal kerítése szintén 1,5 méteres magasságban 16 fm hosszban épül.
 - A zajvédő falhoz csatlakozva 24 fm hosszúságban 3 méter magas kerítés épül.
7. A koncepcióterven 15 m x 26,6 m a pálya, ami 399 m², de a költségvetésben 570 m² szerepel. Az 570 m² milyen hossz és szélességi méretből adódik?

Az 570 m² a pálya környezetére, védősávokkal együtt vonatkozik. A pálya mérete a Konceptiótervben foglaltak szerint 26,6 x 15 m, körben 1,5 m-es eséstérrel, tehát a bruttó méret 29,6 x 18 m (a rajzon a 28,6 m-es bruttó pályahossz méret hibásan szerepel, a helyes méret 29,6 méter).

8. Zúzottkő járda hol fog készülni?

A pályán és a kerítésen kívül, annak közvetlen környezetében, a strand megközelítésére a régi zúzott kőes járda kiváltására.

9. A 67 fm kertiszegély milyen részmennyiségekből tevődik össze?

A pálya sportcsarnok felőli oldalán 29,6 m szegélykő, a Strand felőli oldalán 18 fm, és a kiadott 67 fm-rel szemben, átgondolás után összesen 90 fm kertiszegélyt kérünk a költségvetésben szerepeltetni.

10. A kiírt térburkolat helyettesíthető-e 10x20x6 cm-es szürke térkővel?

A kiírt térburkolat helyettesíthető a 10x20x6 cm-es szürke térkővel.

11. Az ivókúthoz szükséges-e vizet kivezetni, vagy csak díszkútként fog szolgálni? Amennyiben szükséges, milyen távolságból?

Az ivókúthoz kérjük a vezeték kiépítését is ebben a tételben szerepeltetni. A kutat a Sportcsarnoktól kb. 70 m távolságra kérnénk elhelyezni.

12. 1 kandeláberre hány fényvető szükséges? A fényvetőnek hagyományosnak vagy LED-nek szükséges lennie?

1 kandeláberre 1 db fényvető szükséges, LED fényvetővel.

13. Kérjük a T. Ajánlatkérőt, hogy az „Acélszerkezetek rozsdamentesítése és festése antracit színben 1kt” tételhez pontos (hossz, magasság) méretet adjon meg.

A tételnél 2,5 m magassággal kell számolni.

14. Kérdezzük a T. Ajánlatkérőt, hogy az „Acél oszlopok elhelyezése "I"120 2,5m magassággal” tételnél számolnunk kell a földbe betonozással is? Tehát a 2,5 magasságon felül még a bebetonozni szükséges mennyiséggel

A 2,5 magasságon felül még bebetonozni is szükséges, tehát számolniuk kell a földbe betonozással!

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kapott válaszok alapján módosítsák a költségbecslési táblázatot és árajánlatukat ennek megfelelően adják meg részünkre!