

KIEGÉSZÍTÉS

az Oroszlány, Alkotmány út 56. szám alatti ingatlan óvodai használat céljából történő felújításának műszaki dokumentációjához építészeti szakágban

A kiegészített dokumentáció (Műszaki dokumentáció_építészet_kiegészített.zip) **költségvetés kiírásának fejlécébe** bele került a fejezetszámok mellett az egyes helyiségek sorszáma, elnevezése, amelyre vonatkozik a kiírás (Petöfi_Ovoda_tervezői_kiírás_Árazatlan_MÓD.xls).

A „**Játsszóter**” elnevezésű, **14. sz. fejezetben** pirossal jelöltek a kiegészítések:

- az 1. sorszámú tétel szövege bővült az esésvédő felület leírásával, mennyisége 40 m²-ről **80 m²**-re változott, az **esésvédő felület elkészítéséhez a gumilapokat és szegélyléceket is** (a játszóeszközökkel együtt) **az intézmény szerzi be, ezek anyagára ne szerepeljen az ajánlatban.**
- a 6. sorszámú tételben a **homokfeltöltést** az ajánlattevőnek áraznia kell (a homokozók mérete várhatóan 2 m x 2 m).

A tervek között (Tervek FF_MÓD.pdf és Tervek SZ_MÓD.pdf) javításra került az **A2 konszignációs lap**, melyen a mennyiség 7 db-ról 9 db-ra növekedett az eredeti költségvetés kiírással megegyezően, valamint az **A3 konszignációs lapon** a mennyiség 3 db-ról 1 db-ra csökkent az eredeti költségvetés kiírással megegyezően, és a korábbi H2 jel helyesen A2-re lett javítva a nézetrajzon.

Az eredeti műszaki dokumentáció többi része változatlan.

Kiegészül a dokumentáció a **játszóeszközök gyártója részéről rendelkezésre bocsátott tervlapokkal** (Játszóeszközök telepítése.zip).

A játszóberendezéseknek pontalapot kell készíteni, a játszóterek esési zónájának minimum 80 m² burkolt felület szükséges, a gumilap alatt további homokágyazat szükséges a játékok telepítési útmutatói alapján.

A játszóberendezésekről információk találhatóak a gyártó honlapján:

<http://naturakert.hu/hu/Jatszoter-EU-szabvany/EU-minositett-Torony-Maszoka/Dzsungel-Var-jatektorony-p227c78c89.html?search=dzsungel%20v%C3%A1r>

Oroszlány, 2018. június 19.

KIEGÉSZÍTÉS

az Oroszlány, Alkotmány út 56. szám alatti ingatlan óvodai használat céljából történő felújításának műszaki dokumentációjához építészeti szakágban

A kiegészített dokumentáció (Műszaki dokumentáció_építészet_kiegészített.zip) **költségvetés kiírásának fejlécébe** bele került a fejezetszámok mellett az egyes helyiségek sorszáma, elnevezése, amelyre vonatkozik a kiírás (Petöfi_Ovoda_tervezői_kiírás_Árazatlan_MÓD.xls).

A „**Játsszóter**” elnevezésű, **14. sz. fejezetben** pirossal jelöltek a kiegészítések:

- az 1. sorszámú tétel szövege bővült az esésvédő felület leírásával, mennyisége 40 m²-ről **80 m²**-re változott, az **esésvédő felület elkészítéséhez a gumilapokat és szegélyléceket is** (a játszóeszközökkel együtt) **az intézmény szerzi be, ezek anyagára ne szerepeljen az ajánlatban.**
- a 6. sorszámú tételben a **homokfeltöltést** az ajánlattevőnek áraznia kell (a homokozók mérete várhatóan 2 m x 2 m).

A tervek között (Tervek FF_MÓD.pdf és Tervek SZ_MÓD.pdf) javításra került az **A2 konszignációs lap**, melyen a mennyiség 7 db-ról 9 db-ra növekedett az eredeti költségvetés kiírással megegyezően, valamint az **A3 konszignációs lapon** a mennyiség 3 db-ról 1 db-ra csökkent az eredeti költségvetés kiírással megegyezően, és a korábbi H2 jel helyesen A2-re lett javítva a nézetrajzon.

Az eredeti műszaki dokumentáció többi része változatlan.

Kiegészül a dokumentáció a **játszóeszközök gyártója részéről rendelkezésre bocsátott tervlapokkal** (Játszóeszközök telepítése.zip).

A játszóberendezéseknek pontalapot kell készíteni, a játszóterek esési zónájának minimum 80 m² burkolt felület szükséges, a gumilap alatt további homokágyazat szükséges a játékok telepítési útmutatói alapján.

A játszóberendezésekről információk találhatóak a gyártó honlapján:

<http://naturakert.hu/hu/Jatszoter-EU-szabvany/EU-minositett-Torony-Maszoka/Dzsungel-Var-jatektorony-p227c78c89.html?search=dzsungel%20v%C3%A1r>

Oroszlány, 2018. június 19.