

4112 EED-0270/2016

4112 EED J 0474/2016



E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  
TERV ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

|  |            |
|--|------------|
| PARTNER MÉRNÖKI<br>IRODA KFT.<br>2800 Tatabánya,<br>Látrócs lakópark 2/C |            |
| 2016. máj. 05  |            |
| Dokumentáció:  | Munkaszám: |
| 1621-469/16  |            |

Készült: Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Tatabánya hivatalos helyiségében,  
2016.04.28. napján.

Jelen vannak: Áramhálózati Üzem Tatabánya részéről: Csaba, Johanna  
PARTNER Mérnöki Iroda Kft. részéről: Sipos Tamás, +36 30 3781961

Tárgy: Oroszlány Polgármesteri Hivatal megbízásából az Oroszlány, Népek barátsága - Irinyi tengely I/a, I/b, I/c, ütemek közlekedésfejlesztési tervei

Az Áramhálózati Üzem Tatabánya dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő létesítményt érint.

1 kV-os; 11 kV-os földkábel(ek)e)t érint.  
Transzformátor állomást érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban már előzetesen keresse fel az illetékes áramhálózati üzemet, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység sem folytatható.

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárást elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az áramhálózati üzem képviselője által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyosságát!

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes áramhálózati üzemnek kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjövahagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembételezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelöltekén túlmenően más, nem az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes hálózatrész üzemeltetői:

Juhász Péter, Cím: 2800 Tatabánya Március 15 u. 11., Tel.: +36 30 6659 845, Fax.: , E-mail: peter.juhasz@eon-hungaria.com

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Tatabánya felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemien kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés: Idegen tulajdonú földkábel(ek) is érinthet.

2800 TATABÁNYA  
Bárdos lakópark 2/C  
PARTNER  
TIP: 11740009-20058201  
aláírás  
Sipos Tamás  
PARTNER Mérnöki Iroda Kft.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
10.2  
aláírás  
Csaba, Johanna  
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.  
Áramhálózati Üzem Tatabánya