



# Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

Cím: 2840 Oroszlány, Bányai D. u. 2. Pf.: 12.  
K&H Bank Zrt.: 10408117-50526577-82771022  
Cégjegyzékszám: 11-10-001601  
Adószám: 12794726-2-11

Telefon: 34 / 361-853  
Fax: 34 / 360-270  
E-mail: oszrt@oszrt.hu  
www.osztavho.hu



## TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI KÖZMŰ NYILATKOZAT

PARTNER MÉRNÖKI IRODA KFT. 2800 Tatabánya, Bárdos Lakópark 2/C	
2016. MÁJ. 12	
Ügyfél: 1621-16	1621-16
Ügyvezető: 1621-286 (16)	

1./ **Közműnyilatkozat kérelmező neve:** Partner Mérnöki Iroda Kft.

**címe:** 2800 Tatabánya, Bárdos Lakópark 2/C.

2./ **Egyeztetett terv:** Oroszlány, Népek barátsága – Irinyi tengely I/a, I/b, I/c ütemek közlekedésfejlesztése út- és vízpépítési és közvilágítási terve.

3./ **Közmű megnevezése:** Oroszlányi Szolgáltató Zrt. Távhőszolgáltatási üzletág

4./ **Közmű képviselőjének neve:** Szántai Gyula

## NYILATKOZAT

**A közműnyilatkozat érvényessége: 1 év!**

**A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:**

A fent nevezett területen a Társaságunk kezelésében lévő **távfűtési** közművek találhatók. A megküldött kiviteli terv szerint érintett területen a vezetékek 0,7-3 m átlagos mélységben nagyobb részben beton védőcsatornában, egyes szakaszokon pedig előre szigetelt „ISOPLUS” csővel szerelve védőcsatorna nélküli homokágyban fektetve találhatók.

**Felhívjuk figyelmét, hogy az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. létesítményeit érintő munkálatok esetén a következő szabályok betartása kötelező!**

- A távhő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Más közművel való kereszteződés kialakításánál az új közmű csak a távhő vezetékek alatt végezhető, védőcsőben a meglévő vezeték mindkét oldalán túlnyúlva mintegy 2-2 méter hosszban.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A munkálatok időtartama alatt az engedélyezett tervet (melynek tartalmaznia kell az egyeztetési nyilatkozatokat is a bélyegzéssel érvényesített rajzokkal együtt) a

munkaterületen kell tartani.

- A kivitelező köteles bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. hibabejelentő számain: (34) 362-853, (34) 361-171.

A tárgyi létesítmény munkálatainak megkezdése előtt **15 nappal az Oroszlányi Szolgáltató ZRT. telephelyén (2840 Oroszlány, Bánki D. út 2., Tel.: (34) 361-853, Fax: (34) 360-270)** kell az időpontot egyeztetve, írásban megrendelni a szakfelügyeletet. A szakfelügyelet díja a Társaságunk árképzési szabályzata alapján lesz kiállítva. Adatszolgáltatást megadtuk.

A kivitelezési munkákhoz a fentiek betartásával az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. hozzájárul.

Oroszlány, 2016. 05. 11.

  
Szántai Gyula  
üzemeltetési vezető  
**Oroszlányi Szolgáltató Zrt.**  
2840 Oroszlány, Bánki D. u. 2. Pf.: 12.  
K & H Bank Zrt.  
10408117-50526577-82771022  
Adószám: 12794726-2-11  
Cg.sz.: 11-10-001601 (4.)