



**Oroszlány Város**  
**Polgármesterének**  
**Oroszlány**  
Rákóczi F. u. 78.  
2840

Dátum: Oroszlány, 2016. április 21.  
Iktatószám: EDV-8252-1/2016  
Ügyintéző: Csiszár Kálmán

**Tárgy:** Közműkezelői nyilatkozat (Oroszlány, Népek Barátsága u. közlekedésfejlesztése)

Az alábbiakban megadjuk közműkezelői nyilatkozatunkat az ÉDV Zrt. Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzemhez érkezett meghívó közmű- és egyeztetési eljárással kapcsolatban.

**A tervezett Dózsa György, Népek barátsága és Április utcák egyes részeinek közútjait, parkolóit és járdáit érintő megújítás, korszerűsítés érinti az ÉDV Zrt. üzemeltetésében lévő ivóvízhálózatot és szennyvízhálózatot.**

**Szennyvíz**

A tervezett kivitelezés során azokat az aknákat, melyek útba esnek kérjük szintbe emelni, azok az aknák, melyek a parkolóba és új útszakaszba kerülnek nagyteherbírású fedéllel kérjük kialakítani.

**Víz**

A Népek barátsága u. és a Havasi Márton út keresztezésében lévő NA 150 a.c. út alatti vezeték cseréjét kérjük.

A Népek barátsága u. 1-5, 13-17. számú épületek acél bekötővezetékét kérjük cserélni.

A Népek barátsága u. 7-9. számú épületek előtti tűzcsapot kérjük zöldterületbe áttenni.

Az iskola vízbekötését és a "T" idomot kérjük cserélni.

Az Április u. 1-4. épület vízbekötése a tervvel ellentétben előlről van és kérjük cserélni.

Az Április u. 1-4. épület előtti NA 100 ac. gerincvezetékét kérjük a Népek barátsága út kereszteződéstől a bekötő vezetékig cserélni.

A Népek barátsága u. faházak üzletek bekötővezetékét kérjük cserélni.

A Népek barátsága u. Dózsa Gy. út és parkoló alatti NA 100 ac. vezetékét kérjük cserélni.

A Dózsa Gy. u. 1-4. számú lakóházak bekötővezetékét kérjük cserélni DN 63 KPE csőre.



### Általános előírás

A munkaterület átadásról és a műszaki átadásról értesítést kérünk.

A munkálatok megkezdéséről kérjük értesíteni üzemünket.

A kivitelezés során kerülni kell az közművezetékek felett nehéz munkagépekkel való közlekedést, a vezetékre talpalást. Az érintett területen a közműveink megközelítésénél csak kézi földmunka végezhető. Az közművezetékek nyomvonalára még ideiglenesen sem szabad építőanyagot deponálni. A kivitelezés során közműveink érintettségénél kérjük üzemünktől a szakfelügyeletet a beruházás terhére megrendelni. A felmerülő műszaki problémát a szakfelügyeletnek kérjük jelezni és közösen megoldani. A bizonytalan közművezeték helyét kutató árokkal kell feltárni. Az MSZ7487-2 előírásait keresztezéseknél, ill. megközelítéseknél kérjük betartani. Vezeték és idom cseréket üzemünktől kell megrendelni a beruházás terhére.

A kivitelező köteles a víziközmű hálózaton történt bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az ÉDV Zrt. telefonszámán: **06-80-426-426**.

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő, a társaságunk által üzemeltetett létesítmény rongálás és szolgáltatás kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

A munkavégzés során a vezetékek állagmegóvásáról a kivitelezőnek kell gondoskodni.

A megvalósulásról geodéziai beméréseket digitális vagy szerkeszthető formában (tartalmazza az EOv koordinátákat) kérjük.


Jelen nyilatkozatunk a kiadás napjától 1 évig van érvényben.

Kérjük, hogy a kapcsolódó leveleikben a fenti iktatószámra hivatkozzanak.

Üdvözlettel:

  
Kiss József  
üzemvezető

  
Észak-dunántúli Vízmű Zrt.  
Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem

  
Tóthné Lauda Brigitta  
műszaki vezető