

MAGYAR TELEKOM NYRT.
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály É-NY
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Ügyiratszám: 5730T-020-190/2016
Ügyintéző: Bánky Gábor
Telefon: 99/353-002
Telefax: 99/325-410
E-mail cím: banky.gabor@telekom.hu
Melléklet: 2 pld dokumentáció

PARTNER Mérnöki Iroda Kft.

Tatabánya

Bárdos lakópark 2/c.

2800

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Oroszlány, „Népek barátsága – Irinyi tengely” I/a, I/b, I/c ütemek közlekedésfejlesztése – Út-, vízépités, forgalomtechnika

Tisztelt Cím!

A tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott **Oroszlány, „Népek barátsága – Irinyi tengely” I/a, I/b, I/c ütemek közlekedésfejlesztése – Út-, vízépités, forgalomtechnika** tervét megkaptuk.

A HSZI Északnyugat-magyarországi szolgáltatási központtal (Nyilvántartási szám: 4203632- 60381786 -1/2016; 4203632- 60381842 -1/2016 és 4203632- 60381872 -1/2016) a tervegyeztetést elvégezte. Megállapítottuk, hogy a

tárgyi létesítmény érinti a meglévő helyi földalatti hálózatunkat.

A helyszínrajzokon a távközlési kábelek nyomvonala szerepel.

A tervezett új parkolók és utak több helyen a meglévő közvetlenül földbefektetett földkábeles hálózatunk felett létesül.

A Népek barátsága u. 4. előtt az utat keresztező kábelünk védőcsövének végét fel kell tární és a parkoló építés miatt meg kell hosszabbítani, hogy ne kerüljön a burkolat alá.

Az Április 4. utcában épülő parkoló és útburkolat miatt az 1-4. épület ellátását biztosító földkábelt ki kell váltani.

A Népek barátsága u. 13. épület mellett az utat keresztező (iskola ellátását biztosító) kábelt szintén ki kell váltani a tervezett parkoló építés miatt.

Szakági terv készítése szükséges. A fenti hálózat kiváltási munkálatok költsége a tárgyi terv beruházóját terheli.

A tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez az alábbi feltételekkel

a közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A kiviteli munkák végzése során az alábbi előírásaink betartását kérem:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2-1980, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000 sz.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán

Cg. 01-10-041928 szám alatt



szabványokban, a 4/1981. (III.11.); 9004/1982 sz. KPM/IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

- **Kivitelezés csak Magyar Telekom Nyrt. szakfelügyelet mellett végezhető, melyet a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom Nyrt., Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugattól (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Fax.: 99/325-410)**
- **Felhívom a tervező és a kivitelező figyelmét arra, hogy a távközlési létesítmény 2-2 m-es körzetében gépi munka nem végezhető.**
- Építés előtt kutatóárok ok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel pontos helyét és mélységét szakfelügyelő jelenlétében.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A kivitelezés során, a távközlési létesítményt megközelítő építések fordítsanak fokozott figyelmet a létesítményeink épségére.
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett közmű-egyeztetési nyilatkozatokat) a munkaterületen kell tartani.
- Munkaterület átadásra az Üzemeltetői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltákos résztechnológiai átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt., Passzív hálózatok ágazat üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat részvételével, mely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Főügyelet zöldszáma: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom Nyrt. létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

Egyebek:

- A kialakításra kerülő létesítmények és a távközlési kábeleink keresztezési/ együtthaladási pontjaira kábeleink védelme, valamint üzemeltethetősége érdekében a Magyar Telekom Nyrt.-től a hálózat biztonságba helyezését meg kell rendelni!
- Felhívom a figyelmet, hogy **a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő távközlési hálózat kiváltási munkáit a Magyar Telekom Nyrt., Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-Nyugat (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Fax.: 99/325-410) kell megrendelni!**
- **Idegen kivitelező a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú hálózaton munkát nem végezhet!**

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a Magyar Telekom Nyrt., Technológia üzemeltetési igazgatóság, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-Nyugattól (9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10. Levélcím: 9401 Sopron, Pf.: 9. Fax.: 99/325-410)


Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: **2017. 05. 03.**

Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Sopron, 2016. június 16.

Tisztelettel:


Kóbor István
osztályvezető


MAGYAR TELEKOM NYRT.
Hozzáferési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság,
Passzív hálózatok ágazat
Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási osztály Észak-nyugat,
9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.