

## AJÁNLETTEVŐI KIEGÉSZÍTÉS KÉRÉS ÉS TERVEZŐI VÁLASZ

**az Oroszlány, Népekbarátsága u. 45. fsz. 1/a szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő  
(hrsz.: 2005/A/1) felújításának kivitelezésére folytatott nyilvános eljárás során**

### **Kiegészítés kérés:**

Megkaptuk az E-06 jelű előtető tervet, melyen nem látható a szerkezet rögzítése, a homlokzati falhoz. A rögzítésről részletes rajzot kérünk.

### **Tervező válasza:**

Az előtető falhoz való rögzítése dübellel történjen, acél vázszerkezet csomópontjaiban.

A rögzítési pontok az 5db fióktartó és 2db végtartónál kell kialakítani, szükség esetén rögzítőfülek elhelyezésével, vagy a tartóporfilba való furatolással.

Az előtető részben konzolos részben a nyílászáró szerkezetre támaszkodik, amely statikai sorolókkal kapcsolódik egymáshoz.

Kivitelezői igény esetén alumínium nyílászáró is szállítható.

A falhoz való rögzítés oly módon történjen, hogy az kellő stabilitást adjon.

Ez függ az adott helyen tapasztalható fogadószerkezet minőségétől és állagától.

### **Javasolt rögzítéstechnikai elemek:**

**HILTI HVU ragasztó patronnal (HVU2, vagy HVU-TZ), HILTI HAS menetes száruk M10 vagy M12 dübelmérettel**

Alkalmazható ettől eltérő rögzítéstechnikai rendszer is, mely az elvárható stabilitást biztosítja.

Pl.: HILTI HIT ragasztóhabarcs, vagy egyéb vegyi rögzítőelemek, rendszercsavarokkal.

Amennyiben a kivitelező más gyártó termékét kívánja használni akkor a szakmai irányelveken túl egyenértékűségekre kell törekedni.

Oroszlány, 2018. december 11.

Oroszlány Város Önkormányzata