

## AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Oroszlány Nyíres-dűlő közvilágítás bővítése

### Tisztelt Ajánlattevő!

Oroszlány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ajánlatot kér az Oroszlány, Nyíres-dűlőben hálózati közvilágítás bővítésére.

### Ajánlatkérő adatai:

<i>Ajánlatkérő neve</i>	<i>székhelye</i>	<i>adószáma</i>	<i>bankszámlaszáma</i>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata</b>	2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78.	15729631-2-11	12028003-00254374-00100004

**A munkával érintett terület:** Oroszlány 12610, 12574/16, 12574/17, 12574/18, 12574/23 és 12516 (7 db) helyrajzi számú ingatlanok (közterületek), valamint 12574/30 (2 db), 12504/1 (1 db), 12504/7 (1 db) és 12574/11 (1 db) helyrajzi számú ingatlan (magán területek).

### Előzmények:

Oroszlány Város Önkormányzatához lakossági panasz érkezett, miszerint a Nyíres-dűlő elején és végén nincs közvilágítás.

### Elvégzendő feladat:

Vállalkozó feladata a Nyíres-dűlőben 19 db LED lámpatest telepítése meglévő oszlopokra az *1. mellékletben* jelölt területeken (I-III. szakasz), meglévő oszlopokra teljeskörű E.ON ügyintézésel. Az egyes szakaszok részletes helyszínrajzait az ajánlattételi felhívás *2-5. mellékletei* tartalmazzák.

Műszaki paraméterek:

- alkonykapcsoló
- fényforrás(ok) élettartama legalább 50.000 óra
- legalább IP65 védetség
- tűzi horganyzott tartóoszlop

A lámpatestek telepítési magasságát, a fényforrások teljesítményét, illetve optikai karakterisztikáját az ajánlattevő határozza meg. Ajánlattevő árajánlatát a helyszíni bejáráson tapasztaltak, illetve a saját számításaira figyelemmel határozza meg. Az ajánlat elválaszthatatlan részét képezi vállalkozó megfelelőségi nyilatkozata arról, hogy az ajánlatában szereplő műszaki tartalom a közvilágításra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, illetve szabványoknak teljes mértékben megfelel. **Az ajánlatnak tartalmaznia kell minden, a hálózati közvilágítási rendszer tervezéséhez, engedélyezéséhez, telepítéséhez és beüzemeléséhez kapcsolódó költséget.**

Az eljárás keretében átalányáras szerződés kerül megkötésre, **a nyertes ajánlattevő teljeskörűségi nyilatkozatot** tesz az árajánlatában foglaltakra tekintettel. Az újonnan kiépülő hálózatrészt az önkormányzat nem kívánja átadni az áramszolgáltató tulajdonába.

A helyszín felmérésére, megtekintésére, konzultációra lehetőséget biztosítunk, időpont egyeztetés az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Kapcsolattartó neve: **Kovács Gábor Ferenc**  
 e-mail: [kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu](mailto:kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu)  
 telefonszám: **+36 (20) 316-9125**

**A munkák befejezési határideje: 2019. október 30.**

**Ajánlattételi határidő: 2019. június 14. (péntek) 10:00 óra.**

**Ajánlattétel módja:** Ajánlat tehető a csatolt „Oroszlány, Nyíres-dűlő közvilágítás bővítése” kitöltött **ajánlati lap** (6. melléklet) valamint annak mellékleteként **tételes ajánlati költségvetés**, valamint jogszabályi és szabványoknak való **megfelelőségi nyilatkozat** megküldésével elektronikus úton az [kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu](mailto:kovacs.gabor.ferenc@oroszlany.hu) e-mail címre. Az ajánlatok titkosságát az ajánlatkérő biztosítja az ajánlattételi határidő lejártáig.

**Ajánlatok elbírálásának szempontjai:**

- Ajánlati ár,
- Oroszlány Város Önkormányzata költségvetésében e célra biztosítandó forrás rendelkezésre állása a jelen eljárás során benyújtott legjobb ajánlat függvényében.

Oroszlány, 2019. június 6.

**Lazók Zoltán**  
polgármester