



JELMAGYARAZAT

- nyomógomb csengő jellel, IP44 770099
- KKMO 16A főáramkörti táltékapcsoló
- GIRA 028827 üveglápos nyomógomb
- Legrand Galea 775856 kulcsos kapcsoló
- csatlakozó aljzat 774420
- csatlakozó aljzat IP44 774220
- RJ45 informatikai aljzat Cat5e 774230
- 2x RJ45 informatikai aljzat Cat5e 774231
- 1x RJ11 telefon csatlakozó 774438
- csengő 24V AC
- elektromos tűzhely

MEGJEGYZÉS

Üzemi feszültség: 3x400/230V 50Hz
Érintésvédelem: Nullázás, TN-S

Tervező: TÓBIÁS ATTILIA
VT 11 - 0384
H-2800 Tatabánya, Jókai M. u 103.
E - mail: tobiasa@genorg.hu

Megrendelő:
Oroszlány Város Önkormányz.
2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 78.

Terv megnevezése:
Oroszlány, Borbála-telepi óvoda
átépítése, korszerűsítése
Erősáramú hálózat

Helyszín:
2840 Oroszlány, Borbála telep

Generál tervező:

Munkaszám:
15/2017

Dátum:
2017.05.10.
Tervszám:

Lépték:
M=1:50
EV1